

技術評価証

【技術名称】

「ODIシリーズ自在ジョイント継手」

【依頼者】

大谷製鉄株式会社

【有効期間】

下記発行日から5年間

【技術評価】

技術評価委員会は、評価を依頼された「ODIシリーズ 自在ジョイント継手」の評価対象項目について厳正かつ慎重に審議を行い、以下のとおり評価した。

1. 「ODIシリーズ自在ジョイント継手」の特性

土木学会発行2020年版「鉄筋定着・継手指針」に基づき、継手の特性としてSA級に区分されることを確認した。

2. 「ODIシリーズ自在ジョイント継手」を適用する場合の留意事項

本技術評価はODIシリーズ自在ジョイント継手を、土木学会発行2020年版「鉄筋定着・継手指針」に従って土木構造物に適用する際の特性について確認したものである。その他の使用用途や本評価で示した適用範囲外の条件で本工法を用いる場合は、試験や解析により十分検討する必要がある。

以上

令和 5 年 3 月 10 日



公益社団法人

土木学会

会長

上田 多門

